

LEGENDA PRÍSTROJOV :

QM.1 : Hl.vypínač , TYP: IS-40-3

: Ističe , TYP: (do 63A, 6kA)

: Prúdový chránič , TYP: 40-4-030AC

: Prúd.chránič s nadpr.ochr.,TYP: 10B-N1-030AC

Napäťová sústava : 3x230/400V, 3+PE+N, 50 Hz, TN-C-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom podla STN 33 2000-4-41 :

a/ v prevádzke - krytmi,izoláciou, zábranami, umiestnením mimo dosahu

b/ pri poruche - samočinným odpojením napájania, doplnkova-prúd.chráničom

Prostredie : II -s trvalou reguláciou

RP2:

OCELOPLECHOVÝ ROZVÁDZAČ "Z"
TYP: -42-M

KRYTIE : IP40/20

ROZMERY : 350x500x127 mm

Pi = 17 kW
Ps= 6,8 kW
súčasnosť = 0,4

PRÍVOD : ZHORA

VÝVODY : ZHORA

GEN. PROJEKTANT:	RG ATELIÉR, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 26, 064 01 Stará Ľubovňa	· Architektúra · Projektovanie stavieb a interiérc · Inžinierska činnost
ZOD. PROJEKTANT:	Ing. arch. Radoslav Repka	
AUTORI :	Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Guľaš	RG ATELIÉR, s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 26 064 01 Stará Ľubovňa Mobil : 0905 317 833 , 0915 907 Email : rga@rga.sk , www.rga.sk
PROJEKT. ELEKTRO:	Vladimír Krajger	
STAVEBNÍK:	Obec Bukovce, okres Stropkov	
MIESTO STAVBY:	K.ú. Bukovce, súp.č. 71, číslo parcely: KN-C 341	
NÁZOV STAVBY:	Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce	FORMÁT: 6xA4
CHARAKTER STAVBY:	ZMENA DOKONČENEJ STAVBY – STAVEBNÁ ÚPRAVA	DÁTUM: 9/2019
STUPEŇ PROJEKTU:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	MIERKA:
OBSAH VÝKRESU:	ROZVADZAČ RP2	E-7