



LEGENDA PRÍSTROJOV :

QM.1 : Hl.vypínač , TYP: IS-80-3

FA 1-25 : Ističe , TYP: (do 63A, 6kA)

FA.01-010 : Prúdový chránič , TYP: 25-4-030AC

FA.11-12 : Prúd.chránič s nadpr.ochr.,TYP: 10B-NI-030AC

(výrobca: EATON)

Rkuch

OCELOPLECHOVÝ ROZVÁDZAČ "Z"

TYP: BF-U-5/120-C (MOELLER)

KRYTIE : IP40/20

Pi = 50,0 kW

Ps= 30,0 kW

súčasnosť = 0,6

PRÍVOD : ZHORA

VÝVODY : ZHORA-ZDOLA

HUS1-osadená v Rkuch

HUS-RH	Zariadenia kuchyne
CH-R 25	5xCH-R (CYA6-25)) Zariadenia kuchyne
	5xCH-R (CYA6-25)) Zariadenia kuchyne
	5xCH-R (CYA6-25)) Zariadenia kuchyne
	5xCH-R (CYA6-25)) Zariadenia kuchyne
	5xCH-R (CYA6-25)) Zariadenia kuchyne

Napätová sústava : 3x230/400V, 3+PE+N, 50 Hz, TN-C-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41 :

a/ v prevádzke - krytmi,izoláciou, zábranami, umiestnením mimo dosahu

b/ pri poruche - samočinným odpojením napájania, doplnkova-prúd.chráničom

Prostredie : II -s trvalou reguláciou

GEN. PROJEKTANT:	RG ATELIER, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 26, 064 01 Stará Lubovňa	Architektúra
ZOD. PROJEKTANT:	Ing. arch. Radoslav Repka	Projektovanie stavieb a interiérov
AUTORI :	Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Guľaš	Inžinierska činnosť
PROJEKT. ELEKTRO:	Vladimír Krajger	RG ATELIER, s.r.o.
STAVEBNÍK:	Obec Bukovce, okres Stropkov	Námestie sv. Mikuláša 26
MIESTO STAVBY:	K.ú. Bukovce, súp.č. 71, číslo parcely: KN-C 341	064 01 Stará Lubovňa
NÁZOV STAVBY:	Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce	Mobil : 0905 317 833 , 0915 907
CHARAKTER STAVBY:	ZMENA DOKONČENEJ STAVBY – STAVEBNÁ ÚPRAVA	Email : rga@rga.sk , www.rga.sk
STUPEŇ PROJEKTU:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	FORMAT: A4
OBSAH VÝKRESU:	ROZVADZAČ Rkuch	DÁTUM: 9/2019
		MIERKA:
		E-5