



RH

OCELOPLECHOVÝ ROZVADZAČ "Z"
TYP: BF-U-5/120-C (MOELLER)
KRYTIE : IP40/20

Pi = 40,0 kW
Ps= 24,0 kW
súčasnosť = 0,6
PRÍVOD : ZHORA
VÝVODY : ZHORA-ZDOLA

HUS-osadená v RH	
UZEMENIE	ROZVADZAČ RH
CH-R 25	KUCHYŇA
CH-R 25	KOTOLŇA
CH-R 25	5xCH-R (CYA 25(6)) OCEĽ KONŠTR. A POD.
CH-R 25	5xCH-R (CYA 25(6)) REZERVA

Napáťová sústava : 3x230/400V, 3+PE+N, 50 Hz, TN-C-S
Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41 :
a/ v prevádzke - krytmi, izoláciou, zábranami, umiestnením mimo dosahu
b/ pri poruche - samočinným odpojením napájania, doplnkova-prúdchráničom
Prostredie : II -s trvalou reguláciou

GEN. PROJEKTANT:	RG ATELIER, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 26, 064 01 Stará Ľubovňa	Architektúra
ZOD. PROJEKTANT:	Ing. arch. Radoslav Repka	Projektovanie stavieb a interiérov
AUTORI :	Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Guľaš	Inžinierska činnosť
PROJEKT. ELEKTRO:	Vladimír Krajger	RG ATELIER, s.r.o.
STAVEBNÍK:	Obec Bukovce, okres Stropkov	Námestie sv. Mikuláša 26
MIESTO STAVBY:	K.ú. Bukovce, súp.č. 71, číslo parcely: KN-C 341	064 01 Stará Ľubovňa
NÁZOV STAVBY:	Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce	Mobil : 0905 317 833 , 0915 907 907
CHARAKTER STAVBY:	ZMENA DOKONČENEJ STAVBY – STAVEBNÁ ÚPRAVA	Email : rga@rga.sk , www.rga.sk
STUPEŇ PROJEKTU:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	FORMAT: A4
OBSAH VÝKRESU:	ROZVADZAČ RH	DÁTUM: 9/2019
		MIERKA:
		E-4